



ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(государственное предприятие «БГЦА»)

THE ACCREDITATION BODY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Republican Unitary Enterprise «Belarusian State Centre for Accreditation» (state enterprise «BSCA»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: BY/112 2.5381 от 08.04.2022 г.

подтверждает, что

лаборатория электрофизических измерений
Производственно-торгового унитарного предприятия
"Витебское предприятие противопожарных работ"
республиканского государственно-общественного объединения
"Белорусское добровольное пожарное общество"
ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск

соответствует требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
и аккредитован(а) в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия

аттестата аккредитации: с 08 апреля 2022 г. до 08 апреля 2027 г.

г. Минск

08 апреля 2022 г.

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия "БГЦА"



МП

Е.В. Бережных

БГЦА — подписант:

EA BIA (испытания, медицинские исследования, калибровка, инспекция, сертификация продукции, систем менеджмента, персонала, проверка квалификации);

ILAC MRA (испытания, медицинские исследования, калибровка, инспекция, проверка квалификации);

IAF MLA (сертификация продукции, систем менеджмента, персонала).

Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.5381
от 08 апреля 2022 года
на бланке 0009690
на 5 листах
редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 января 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового унитарного предприятия "Витебское предприятие
противопожарных работ" республиканского государственно-общественного
объединения "Белорусское добровольное пожарное общество"

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск					
1.1 **	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В	27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000	Соппротивление изоляции	ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020
2.1 ***	Заземляющие устройства	27.90/ 22.000	Соппротивление заземляющих устройств	ТКП 181-2009 п.Б.29.4 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020
2.2 ***		27.90/ 22.000	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения	ТКП 181-2009 п.Б.29.2 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020



подпись ведущего эксперта по аккредитации

27.01.2023
дата принятия решения

Лист 1 Листов 5

1	2	3	4	5	6
2.3 ***	Заземляющие устройства	27.90/ 22.000	Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали	ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020
3.1 ***	Изделия медицинской техники (типы, утвержденные до 01.01.1991)	26.60/ 22.000	Электрическое сопротивление изоляции	ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 Проектная и эксплуатационная документация на объект	ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 МВИ.ВТ.617-2020
4.1 ***	Аппараты рентгеновские медицинские	26.60/ 22.000	Сопротивление изоляции	ГОСТ 26140-84 п.2.5.8 Проектная и эксплуатационная документация на объект	ГОСТ 26140-84 п.4.4 МВИ.ВТ.617-2020
5.1 ***	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением)	100.13/ 23.000	Аэродинамические характеристики воздухопроводов: - скорость потока; - расход воздуха	СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	АМИ.МН 0006-2021 пп.10.1, 11.1, 11.2
5.2 ***		100.13/ 23.000	Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха)		АМИ.МН 0006-2021 п.11.4
5.3 ***		100.13/ 23.000	Наличие тяги		СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 п.10.2
5.4 ***		100.13/ 29.061	Геометрические размеры воздухопроводов и помещений		СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 пп.10.3, 10.4
6.1 ***	Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы)	100.13/ 23.000 24.20/ 23.000	Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - наличие тяги; - давление; - расход воздуха; - скорость утечки воздуха (расчетный метод) (класс по давлению дымовой трубы)	СН 4.02.03-2019 СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 пп.10.1, 10.2 СТБ 2039-2010 пп.8.7, 8.8
6.2 ***		100.13/ 29.061	Геометрические размеры газоходов		АМИ.МН 0006-2021 п.10.3



1	2	3	4	5	6
7.1 ***	Лестницы пожарные наружные стационарные	25.11/ 26.095	Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц	СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7, 5.8, 5.9
7.2 ***		25.11/ 26.095	Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц		СТБ 11.13.22-2011 пп.5.10, 5.11
7.3 ***		25.11/ 29.061	Основные размеры, их предельные отклонения		СТБ 11.13.22-2011 п.5.4
7.4 ***		25.11/ 11.116	Проверка качества сварных швов		СТБ 11.13.22-2011 п.5.5
7.5 ***		25.11/ 11.116	Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод)		СТБ 11.13.22-2011 п.5.6
7.6 ***		25.11/ 29.121	Прочность площадки наружной лестницы		СТБ 11.13.22-2011 п.5.12
7.7 ***		25.11/ 29.121	Прочность ограждения лестниц		СТБ 11.13.22-2011 п.5.13
8.1 ***	Ограждения крыш зданий	25.11/ 26.095	Прочность ограждения крыши здания	СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	СТБ 11.13.22-2011 п.5.14
8.2 ***		25.11/ 29.061	Основные размеры, их предельные отклонения		СТБ 11.13.22-2011 п.5.4
8.3 ***		25.11/ 11.116	Проверка качества сварных швов		СТБ 11.13.22-2011 п.5.5
8.4 ***		25.11/ 11.116	Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод)		СТБ 11.13.22-2011 п.5.6
9.1 ***	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением)	100.13/ 23.000	Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление	СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	ГОСТ 12.3.018-79

1	2	3	4	5	6
9.2 ***	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением)	100.13/ 29.061	Геометрические размеры воздуховодов и помещений	СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	АМИ.МН 0006-2021 пп.10.3, 10.4
10.1 ***	Системы противодымной защиты зданий и сооружений	100.13/ 23.000	Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации.	НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация	НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79
11.1 ***	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)	27.90/ 22.000	Сопrotивление изоляции защищаемой линии	ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020
11.2 ***		27.90/ 22.000 27.90/ 22.000	Отключающий дифференциальный ток. Сопrotивление изоляции защищаемой линии	ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020



1	2	3	4	5	6
11.3 ***	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)	27.90/ 22.000	Время отключения	ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807- 2003 п.5.14 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020
11.4 ***		27.90/ 22.000	Ток утечки защищаемой электроустановки	ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.617-2020
12.1 **	Приборы и оборудование ОПС	26.51/ 11.116	Сохранность упаковки, маркировка, комплектность, эксплуатационная документация	СТБ 11.14.01-2006 ТНПА и другая документация	СТБ 11.14.01-2006
13.1 **	Автоматические выключатели	27.90/ 22.000	Проверка действия максимальных и минимальных независимых расцепителей	ТКП 181-2009, п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация на объект	МВИ.ВТ.565-2018

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»



Е.В. Бережных

подпись ведущего эксперта по аккредитации

27.01.2023

дата принятия решения

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.5381
от 08 апреля 2022 года
на бланке № 0009690
на 1 листе
редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 14 июля 2023 года
К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 27 января 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового унитарного предприятия "Витебское предприятие
противопожарных работ" республиканского государственно-общественного
объединения "Белорусское добровольное пожарное общество"

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск					
14.1 ***	Грунты насыпные и песчаные	08.12/ 29.119	Степень уплотнения методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения)	СТБ 1164.0-2012 ТНПА и другая документация	СТБ 1377-2003, СТБ 2176-2011 п. 6.3

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»



Е.В. Бережных

подпись ведущего эксперта по аккредитации

14.07.2023

дата принятия решения

Лист 1 Листов 1